



Mesto Vranov nad Topľou

Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16

**Vec: 6997-WYP – Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2**

Verejnému obstarávateľovi mesto Vranov nad Topľou (ďalej len „verejný obstarávateľ“) bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Uvedená žiadosť sa týka verejného obstarávania na predmet zákazky: „Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou“ vyhláseného vo vestníku verejného obstarávania č. 97/2017 zo dňa 17.05.2017 pod kódom 6997 – WYP.

Na základe predloženej žiadosti verejný obstarávateľ predkladá všetkým jemu známym záujemcom a zároveň zverejňuje toto vysvetlenie súťažných podkladov:

Objekt: Vranov n. T. – Úprava plochy na ul. Prešovskej – SO 01 – Úprava plochy

Otázka č.1

V danom objekte vo výkaze výmer sa nachádza položka s kódom 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km s množstvom **175,670 ton**. V samotnom výkaze výmer máte spočítané v stĺpci Sut', že danej sutiny je **413,32 ton**. Žiadame opraviť danú položku vo výkaze výmer a zároveň aj s ňou súvisiacu položku s kódom 979082213 Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km.

Odpoveď:

Správne množstvo je 175,67 t.

Otázka č.2

Keďže v návrhu zmluvy o dielo v bode 5.4 sa píše: „V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku. “ Žiadame doplniť položku Poplatok za skládku v množstve 413,32 ton.

Odpoveď:

Skládku určí investor, poplatok za uloženie zeminy je nulový, nakoľko je to na pozemku verejného obstarávateľa.

Otázka č.3

Určí investor miesto, kam sa bude vyvážať vykopaná zemina? Vo výkaze výmer sa nachádza len odvoz výkopu do 5 km. Ak Investor nezabezpečuje miesto odvezenej zeminy, žiadame doplniť do výkazu výmer poplatok za skládku, prípadne aj upraviť vzdialenosť vodorovného premiestnenia.

Odpoveď:

Skládku určí investor, a to na pozemku verejného obstarávateľa.

Objekt:3 –Oprava komunikácie na Dubníku

Otázka č. 4

V technickej správe sa píše, že na začiatku komunikácie sa urobí železobetónový priepust DN 400 dĺžky 6 m s čelami. Vo výkaze výmer chýbajú položky na vybúranie krytu a podkladov vozovky pre zhotovenie priepustu a s tým súvisiace položky odvoz a poplatok za skládku. Žiadame doplniť dané položky do výkazu výmer.

Odpoveď:

Požadované práce sú zahrnuté v položke:

132301101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m³

Kde práce na vybúraní existujúcej vrstvy komunikácie sú zohľadnené v triede zeminy.

Objekt: 6 – Oprava chodníka na ul. M. R. Štefánika

Otázka č.5

V technickej správe ani vo výkaze výmer nie je popísané zábradlie, ktoré sa má osadzovať v danom úseku. Žiadame o bližšiu špecifikáciu zábradlia.

Odpoveď:

V prílohe je bližšia špecifikácia zábradlia.

Všetky objekty:

Otázka č. 6

Určí investor miesto, kam sa bude vyvážať vykopaná zemina? Vo výkaze výmer sa nachádza len odvoz výkopku do 3 km. Ak Investor nezabezpečuje miesto odvezenej zeminy, žiadame doplniť do výkazu výmer poplatok za skládku, prípadne aj upraviť vzdialenosť vodorovného premiestnenia.

Odpoveď:

Miesto uloženia zeminy zabezpečí verejný obstarávateľ a poplatok za uloženie zeminy je nulový, nakoľko je to na pozemku verejného obstarávateľa.

S pozdravom

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Príloha: špecifikácia zábradlia

K vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

6997-WYP – Oprava komunikácií a chodníkov na území mesta Vranov nad Topľou

Špecifikácia zábradlia:

Zábradlie s trubkami

- Ocel'ová konštrukcia a 3 ocel'ové trubky, z pozinkovanej ocele

