



Mesto Vranov nad Topľou

Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16

Vo Vranove n. T., 17.09.2019

Vec: „Výmena okien na Materskej škole Kukučínova“
Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 1

Verejnému obstarávateľovi mesto Vranov nad Topľou (ďalej len „verejný obstarávateľ“) bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Uvedená žiadosť sa týka verejného obstarávania na predmet zákazky: „Výmena okien na Materskej škole Kukučínova“ vyhláseného zverejnením Výzvy na webovej stránke mesta dňa 11.09.2019.

Na základe predloženej žiadosti verejný obstarávateľ predkladá všetkým jemu známym záujemcom a zároveň zverejňuje toto vysvetlenie súťažných podkladov na web stránke mesta:

Otázka č.1

Žiadame o vysvetlenie nezrovnalostí vo výzve, kde po fyzickej obhliadke objektu a porovnaní s projektovou dokumentáciou a so zadáním je na SO 02 Výmena okien za tepelno-izolačné v pavilóne B2, C, D nezrovnalosť:

1) Rozdiel v počte okien v projektovej dokumentácii a zadaní, ozn. č. 9, pavilón D

26	611	6114105011	Plastové okno 6 komor.profil s trojsklom otváracio-sklopné 2050/2050 ozn.9 vrátane vnút.plast.parapetu a žalúzie	ks	3,000		
----	-----	------------	--	----	-------	--	--

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ po preverení skutočnosti mení predmetnú položku nasledovne:

26	611	6114105011	Plastové okno 6 komor.profil s trojsklom otváracio-sklopné 2050/2050 ozn.9 vrátane vnút.plast.parapetu a žalúzie	ks	11,000		
----	-----	------------	--	----	--------	--	--

2) Rozdiel v počte dverí v projektovej dokumentácii a zadaní, ozn. č. 10

33	611	6114123602	Plastové vstupné dvere 6 komor.profil 1500/2700 s izolač.bezpeč.trojsklom ozn.10	ks	1,000		
----	-----	------------	--	----	-------	--	--

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ po preverení skutočnosti mení predmetnú položku nasledovne:

33	611	6114123602	Plastové vstupné dvere 6 komor.profil 1500/2700 s izolač.bezpeč.trojsklom ozn.10	ks	5,000		
----	-----	------------	--	----	-------	--	--

3) Rozdiel v počte okien v projektovej dokumentácii a zadaní, ozn.č. 9, pavilón D

27	611	6114105012	Plastové okno 6 komor.profil s trojsklom otváravo-sklopné 2350/1400 ozn.11 vrátane vnut.plast.parapetu a žalúzie	ks	14,000		
----	-----	------------	--	----	--------	--	--

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ po preverení skutočnosti mení predmetnú položku nasledovne:

27	611	6114105012	Plastové okno 6 komor.profil s trojsklom otváravo-sklopné 2350/1400 ozn.11 vrátane vnut.plast.parapetu a žalúzie	ks	13,000		
----	-----	------------	--	----	--------	--	--

Zároveň v súvislosti s predmetnými zmenami sa menia výmery predmetných položiek na Objekte:
SO 02 Výmena okien za tepelno-izolačné v pavilóne B2, C, D nasledovne:

4	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	61,00		
5	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	16,00		
14	764	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm ozn.K1	m	95,65		
17	766	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže vrátane vnut.vysprávok	m	398,05		
31	766	766641071	Montáž dverí plastových balkónových , so zasklením, za 1 m obvodu dverí vrátane vnut.vysprávok	m	104,69		
37	766	7666941110	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	61,000		

S pozdravom

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

vedúca oddelenia výstavy, dopravy a územného rozvoja: Ing. Štefániková Vlasta