



Mesto Vranov nad Topľou

Mestský úrad, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16

Vo Vranove n. T., 17.09.2020

Vec: „Oprava striech na kotolniach PK1, PK2 a PK3.“

- Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č. 1

Verejnému obstarávateľovi mesto Vranov nad Topľou (ďalej len „verejný obstarávateľ“) bola doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Uvedená žiadosť sa týka verejného obstarávania na predmet zákazky: **„Oprava striech na kotolniach PK1, PK2 a PK3“** vyhláseného zverejnením Výzvy na webovej stránke mesta dňa 11.09.2020.

Na základe predloženej žiadosti verejný obstarávateľ predkladá všetkým jemu známym záujemcom a zároveň zverejňuje toto vysvetlenie súťažných podkladov na web stránke mesta:

Otázka č.1

Chcem sa opýtať - vo VV je zadaná hydroizolácia, ktorá sa používa pre spodnú stavbu

Objekt: PK3 –plynostanica:

6		238220000100	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 0,60 mm, š.1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	966,00		
---	--	--------------	---	----	--------	--	--

Objekt: PK3 – sklad štiepky:

6		238220000100	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 0,60 mm, š.1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	966,00		
---	--	--------------	---	----	--------	--	--

Objekt PK2:

6		238220000100	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 0,60 mm, š.1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	440,00		
---	--	--------------	---	----	--------	--	--

Objekt PK1:

6		238220000100	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 0,60 mm, š.1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA	m2	506,00		
---	--	--------------	---	----	--------	--	--

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ po preverení skutočnosti mení predmetnú položku nasledovne:

Na hydroizoláciu vhodná pre ploché strechy:

Objekt: PK3 –plynostanica:

6	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	966,00		
---	--------------	---	----	--------	--	--

Objekt: PK3 – sklad štiepky:

6	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	966,00		
---	--------------	---	----	--------	--	--

Objekt PK2:

6	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	440,00		
---	--------------	---	----	--------	--	--

Objekt PK1:

6	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	506,00		
---	--------------	---	----	--------	--	--

S pozdravom

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

vedúci oddelenia mestského majetku: Ing. Onderko Marián