POZNÁMKA: KONKRÉTNY TYP VÝROBKUPOUŽITÉHO V PD JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ZA JEHO EKVIVALENT

Vypracoval	Zodp. projektant	Podpis	PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO Ing. JÁN SOTÁK
Ing. JÁN SOTÁK	Ing. JÁN SOTÁK		DUKL. HRDINOV 2473 IVN. ODD.-VRANOV n/T 09301 VRANOV n/T sp. č. O-97/1453/002 0907-020591 reg. č. 632/97
Miesto stavby : VRANOV NAD TOPĽOU		Okres : VRANOV NAD TOPĽOU	
Investor : MESTO VRANOV NAD TOPĽOU, ul.C. DAXNERA 87/1, VRANOV NAD TOPĽOU			
Stavba : REKONŠTRUKCIA MŠ SÍDL. JUH PRE ZNÍŽENIE ENER. NÁR. BUDOVY MŠ SÍDL. JUH			
Objekt : SO - 01 HLAVNÝ OBJEKT - DIEL ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD			
Obsah : HLAVNÝ ROZVÁDZAČ RH			
Formát : A4	Dátum : 08./2018	Mierka : -	Č. výkr. : 03

ROZVODNÁ SIEŤ : 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C
3/N/PE AC 400/230 V, 50 Hz, TN - S
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE : STN 33 2000-4-41:2007
412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
412.2.2 KRYTY
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE : STN 33 2000-4-41:2007
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
DOPLNKOVÁ OCHRANA : STN 33 2000-4-41:2007
415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)